ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, 20

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

Директору Ибрагимову Азамату Раиловичу

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений № 07-274

от «28» сентября 2018 г. — МОБУ СОШ № с. Русский Юрмаш
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 07-3799 от «28» сентября 2018 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н, выдаю Вам **предписание**:

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1 В здании школы провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями, представить акт инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В пристрое на лестничном пролете обеспечить целостность покрытия стен и потолка, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3) В учебных кабинетах № № 9, 12 систему общего освещения обеспечить спектр освещения с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. - п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10

4. В кабинете информатики при периметральном расположении компьютеров линии светильников расположить локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору- п. 6.12. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

5. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов должно быть - не менее 1,2 м – п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

6) Под компьютеры для занятий установить одноместные столы, предназначенными для работы с ПЭВМ – п.п. 11.1., 11.2 . СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

7. Светопроемы учебного помещения № 3 (кабинет биологии и химии) оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника – п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8.При обеденном зале столовой обеспечить подводку горячей воды к умывальникам - п. 3.4., 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Для мытья столовой посуды и столовых приборов ручным способом дополнительно установить две секции ванн для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.11. СП 2.3.6.1079-01.

10.Оборудовать гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11.Установленные в доготовочном цехе моечные ванны обеспечить подводкой холодной, горячей воды и канализации, п.п. 3.1., 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.1. СП 2.3.6.1079-01.

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: **п.п. 1-5, 7-11 до 01.08.2019 года, п.6 до 01.08.2020 г.**

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до **01.08.2019 года, 01.08.2020 г.**

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан — Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

должность, наименование отдела

_____ Ахметзянова Г.Я.

подпись — расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:

28.09.2018 г. _____ Ибрагимов Азамат Раилович, директор МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш

дата — подпись — должность, Ф.И.О. (при наличии)